

Wszyscy wykonawcy

Znak: RZP.271.46.2018.

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn: **Przebudowa w ulicy Liliowej, Budowa chodnika oraz zatoki postojowej w ulicy Sucharskiego, Wykonanie nawierzchni bitumicznej w ulicy Partyzantów**

Działając na podstawie art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2017. poz. 1579 ze zmianami) Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:


Zapytanie nr 1.

1. Prosimy o jednoznaczne określenie, na jaką kategorię ruchu należy zastosować mieszanki mineralno – asfaltowe do realizacji niniejszego zadania.
W dokumentacji technicznej określono, że na KR 1-2, a jednocześnie w Tabeli nr 10 STWiORB D.05.03.05B i w Tabeli nr 10 STWiORB D.05.03.05A zamieszczono wymagania dla mieszanek mineralno asfaltowych do warstwy wyrównawczej i warstwy ścieralnej na KR 3-4.
Dodatkowo w Tabeli nr 5 STWiORB D.05.03.05A określono wymagania dla kruszyw grubych warstwy ścieralnej na KR 3-4.

Odpowiedź.

Do realizacji niniejszego zamówienia należy zastosować mieszanki mineralno – asfaltowe dla KR 1-2.

Niniejsze pismo stanowi integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. Przebudowa w ulicy Liliowej, Budowa chodnika oraz zatoki postojowej w ulicy Sucharskiego, Wykonanie nawierzchni bitumicznej w ulicy Partyzantów.

Z up. Prezydenta Miasta

Eugenia Góra
Zastępca Prezydenta Miasta